РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C- RU.ПБ09.В.00177/20

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0028814

Общество с ограниченной ответственностью «КРАЙЗЕЛЬ РУС»
Адрес (место нахождения): 109428, г. Москва, Рязанский пр-кт, д.24 корп.2.
ОГРН 1037739990661, Тел.: +7 (495) 663-61-30 , Факс: +7 (495) 663-61-31

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс»
Адрес (место нахождения): Россия, 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом. 60
Адрес производства: 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2, корпус 39Б
ОГРН 1037601200163, Тел.: +7(48535) 31709, Факс: +7(48535) 31709,

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Составы декоративные штукатурные на полимерной основе, т.м. «KREISEL»: Штукатурка акриловая ACRYLPUTZ 010 BR (толщиной 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм); ACRYLPUTZ 010 DR (толщиной 2,0 мм); Штукатурка силиконовая SILIKONPUTZ 030 BR (толщиной 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 3,0 мм), SILIKONPUTZ 030 DR (толщиной 2,0 мм, 3,0 мм), выпускаемые по ТУ 20.30.22-030-52935415—2017.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД2: 20.30.22.110
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России: 3214 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ): Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 976/ТР, 977/ТР, 978/ТР, 979/ТР от 01.12.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Протоколы сертификационных испытаний №№ 7754/РС, 7755/РС, 7756/РС, 7757/РС от 18.12.2020 г. (Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2. Аттестат ТРПБ.RU.ИН28). Акт о результатах анализа состояния производства № 784-786/20 от 21.10.2019 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.12.2020 по 20.12.2025

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Умрихина О.В. (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Чарушкин С.В. (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 580, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru