



## VKF Anerkennung Nr. 26464

**Inhaber /-in**  
FIXIT AG  
Im Schachen 416  
5113 Holderbank  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
FIXIT AG  
5113 Holderbank  
Schweiz

**Gruppe** 162 - Aussenwandbekleidungssysteme

**Produkt** FIXITHERM.PIR

**Beschreibung** Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf Aussenwand: RF1, Feuerwiderstand EI 30  
-Wärmedämmung PU Hartschaum, D $\leq$ 300mm  
-Grundputz: armiert, D $\geq$ 5mm  
-Deckschicht: Putze D $\geq$ 1,5/2mm und harte Beläge  
-Brandschutzmassnahmen: keine Brandriegel in Dämmebene notwendig

**Anwendung** Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe ohne Beherbergungsbetriebe  
[a]  
Konstruktion nach schriftlichem Systembeschrieb des Gesuchstellers

**Unterlagen** MFPA-Leipzig GmbH: Prüfbericht 'UB 3.2/14-152-1' (26.03.2015); IBF Kotthoff: Gutachten 'GA-04-07-2015-1' (10.01.2015), Gutachten 'GA-04-07-2015-2' (15.02.2015), Gutachten 'GA-10-09-2015-3' (29.09.2015), Gutachten 'GA 04-07-2015-4' (20.04.2015); Hersteller: System-Beschreibung 'Fixit' (26.10.2015), Verarbeitungsrichtlinie 'Fixit' (Oktober 2015), Übereinstimmungserklärung 'Fixit' (Oktober 2015); Hoch, Fladungen: Klassifizierungsbericht 'KB-Hoch-150670' (25.06.2015)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Klassifizierung siehe Anwendung

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2021  
**Ausstellungsdatum** 24.12.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 16.12.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo