



VKF Hagelschutz Nr. 31537

Inhaber /-in
FIXIT AG
Im Schachen 416
5113 Holderbank
Schweiz

Hersteller /-in
FIXIT AG
5113 Holderbank
Schweiz

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt FIXITherm.roc Steinwolleplatte, Fixit 433

Beschreibung
Anstrich: Fixit 786 Si weiss, zweifacher Anstrich.
Deckputz (Oberputz): Fixit 740 Si Vollabrieb, Körnung 2.0 mm,
d = 2.0 mm.
Grundierung/Voranstrich: Fixit 471.
Armierung: Armierungsgewebe 7x7 mm.
Grundputz (Unterputz): Fixit 433 Combiputz leicht, d = 4.3 mm (Fläche) bis d = 4.8
mm (Kante).
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 6.3 mm (Fläche) bis d = 6.8
mm (Kante).
Dämmstoff: Steinwolleplatte Compact Pro, 120 mm, Dämmplatte geklebt, ohne
mechanische Befestigung.
Der Probekörper wurde mit einem Panzerprofilwinkel geprüft.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'iH323' (30. November 2020); : Bestätigung
Hersteller '09022021' (9. Februar 2021); Institut für Solartechnik SPF: Bestätigung
Prüfstelle '17022021' (17. Februar 2021)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 19.02.2021
Ersetzt Dokument vom 23.12.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch